Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist
Serviciul Tehnic

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Timișoara
Sediu Social: Municipiul Timișoara, Str. Piața Romanilor nr. 11, Județul Timiș,
Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J35/1606/2023,
Cod Unic de înregistrare: 48030723;
Telefon: +4025 629 45 50, Fax: + 4025 621 99 63

Nr. inreg 10671 / 19.08.2025

Către,

CNAIR - DRDP Timișoara
Str. Coriolan Băran nr. 18, Mun. Timișoara, Jud. Timiș

Referitor: Documentația înregistrată la C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A.-Sucursala Teritorială de Transport Timișoara cu nr. **9027 / 17.07.2025:**

- depusă în vederea obținerii avizului de amplasament pentru obiectivul – "**Pasaj denivelat pe DC 152 (fost DC 98) - Calea Urseni la intersecția cu varianta de Ocolire Timișoara Sud, km 16+510", Comunele Giroc și Moșnița Nouă (etapa SF și DTAC), CF 423133 Moșnița Nouă, jud. Timiș,**
- completată ulterior, ultimele documente fiind înregistrate cu nr. 10054/05.08.2025,

vă comunicăm următoarele:

A. Amplasamentul obiectivului pentru care ați obținut Certificatul de Urbanism nr. **14 din 19.05.2025** și pentru care solicitați emiterea avizului de amplasament, a fost identificat în baza planșelor atașate documentației din referință și/sau transmise în completarea documentației și a coordonatelor stereo 1970.

B. În urma:

- ✓ consultării evidențelor tehnice și a bazelor de date existente privind instalațiile din zona obiectivului, aflate în gestiunea C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. - Sucursala Teritorială de Transport Timișoara, inclusiv documentația lucrărilor în curs de execuție sau proiectate,
- ✓ verificării cu ajutorul sistemelor informatice a amplasamentului pentru care se solicită avizul,

am constatat că obiectivul, **nu este amplasat în apropierea unei capacități energetice, existente sau viitoare, aflată în gestiunea Companiei noastre,** distanța până la cea mai apropiată astfel de capacitate energetică fiind de cca. 1,3 km.

C. *Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea,* aprobată prin ordinul ANRE prin Ordinul nr. 25 / 22.06.2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), precizează că în condițiile în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament, se află la o distanță suficientă față de zona de siguranță a capacităților energetice, **nu este necesară emiterea unui aviz de amplasament**.

Prezenta **nu** constituie aviz de amplasament, s-a emis în 2 exemplare și are anexate, planșa cod PIZ - "Plan încadrare în zonă", planșa cod PS_V1 – "Plan de situație Varianta 1" și planșa cod PS_V1 – "Plan de situație Construcții subterane".

Cu deosebită considerație,

Director tehnic ST Timișoara | Sef Serviciu Tehnic: | Întocmit- Responsabil emitere AA:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
Sediu Social: Strada Olteni 2-4, București, Sector 3, CP: 030786
Număr înregistrare Oficiul Registrul Comerțului J40/8060/2000; Cod Unic de înregistrare 13328043;
Telefon: +021 303 56 11; Fax: +021 303 56 10,
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei
www.transelectrica.ro



PROIECTANT GENERAL

COSTIN SI VLAD

S.C. COSTIN SI VLAD BIROU DE PROIECTARE S.R.L. J/12/3542/2016, CIF: 34586013
Mun.Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Harmanului, Nr.131A, Tel: 0742-239.932

Colectiv de elaborare	Numele prenumele	Semnătura
Manager de proiect	Dr. ing. Vlad Mihai	
Proiectant CFDP - drumuri	Ing. Ivan Vlad	
Proiectant CFDP - poduri	Ing. Costin Bogdan-Ioan	
Proiectant CFDP	Ing. Nicolae Constantin	
Proiectant CFDP	Ing. Avram Daniela	
Proiectant CFDP	Ing. Sirbu Claudiu	
Proiectant CFDP	Ing. Ile Bianca	

DENUMIRE PROIECT:

Pasaj denivelat pe DC 152 (fost DC 98) - Calea Ursului la intersecția cu Varianta de Ocolire Timișoara Sud km 14+510

BENEFICIAR:

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (D.R.D.P. Timișoara)

SCARA: 1:10 000	TITLU PLANSA: PLAN INCADRARE IN ZONA	NR. PROIECT: 02240031
		FAZA: CU
DATA: MARTIE 2025		REV 00
		COD PLANSA: PI2

LEA 220 kV d.c. Resita - Timisoara (existenta)
+ LEA 400 kV Resita - Timisoara (viitoare)

cod planșa PI2