

Nr. 69106/2058/13.08.2025

Către

**C.N.A.I.R. S.A. (prin S.C. CONSIT S.A.),
Str. /Bd. Dinicu Golescu, 010873, nr. 38, București, Sector 1,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 67288/07.08.2025, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Elaborare documentație tehnico-economică SF și documentații tehnice DTAC și DTOE pentru "AMENAJARE INTERSECȚIE DN 7 / DN 76", în municipiul Deva, comuna Șoimuș, satul Șoimuș, comuna Vețel, satul Mintia, județul Hunedoara,

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Arad - Sector Deva, str. George Enescu, nr. 27, tel. 0254-215647, e-mail: regarad@transgaz.ro, sector.deva@transgaz.ro, str. Ion Ghica, nr. 5, tel. 0239-617340, pentru supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța pe mail cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte.

Conform planului vizat de Sector Deva, în zona lucrărilor proiectate (la distanța de cca. 207 m față de sensul giratoriu proiectat) se află conducta de transport gaze DN 300 Simeria - Mintia, ce subtraversează DN7 în tub de protecție precum și conducta de transport gaze în execuție, DN 700 Hațeg - Mintia, ce subtraversează/va subtraversa DN 7 în tub de protecție.

2. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de 20 m față de conductele de transport gaze.
3. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea legislației în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor precum și apărarea împotriva incendiilor.

Condiții generale:

1. În cazul în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deteriorarea conductelor de transport gaze, beneficiarul lucrării avizate va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
2. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Prezentul aviz s-a emis în baza Certificatului de urbanism nr. 102/30.05.2025, eliberat de Consiliul Județean Hunedoara.

Termenul de valabilitate al avizului este în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (republicată), cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL**STERIAN ION**