



Sursa apelor de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C.



EN ISO 9001:2015

Certificate Reg. No 20 100 102004200

EN ISO 14001:2015

Certificate Reg. No 20 104 92004201

ISO 45001:2018

Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001

C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO

Cont: RO15BRDE220SV23121912200

B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345

Fax: 0254 / 206 007

E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 16684 / 08.08.2025

Către,

C.N.A.I.R. SA BUCUREȘTI

București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38

Referitor la solicitarea d-voastră, înregistrată la S.C. APA PROD S.A. DEVA cu nr. 16684 din data de 08.08.2025 însoțită de Documentația Tehnică depusă, precizăm că, pentru obiectivul de investiție identificat după cum urmează:

1. Denumirea investiției: *"Amenajare intersecție DN7/DN76"*
2. Amplasamentul investiției: intersecție DN7 km 394+305 DN76 Km 0+000
3. Beneficiarul investiției: C.N.A.I.R. SA Bucuresti - DRDP Timișoara
4. Proiect nr. 550/367/2024 întocmit de Consultanta Pentru Infrastructuri Terestre S.R.L.
5. Certificat de urbanism nr. 102/30.05.2025 pentru *"Amenajare intersecție DN7/DN76"*

Emitem

AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT

În vederea întocmirii documentației tehnico-economice SF etapa I-a cu respectarea următoarelor condiții :

- La elaborarea soluțiilor tehnice se vor respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește proiectarea lucrărilor în zonele în care există infrastructura publică hidro-edilitară - rețele de apă și canalizare, respectiv:
 1. SR 8591-97 - Rețele edilitare subterane-Condiții de amplasare;
 2. SR 1343-1-2006-Alimentare cu apă , determinarea cantităților de apă pentru localități urbane și rurale;
 3. SR 1846-1-2006 - Canalizare exterioară -Prescripții de proiectare;
 4. Normativ C 300- 1994 – Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora ;
 5. Normativ pt. verificarea și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor,indicativ C56-2002;
 6. STAS 9312 – Subtraversări de cai ferate și drumuri – Prescripții de proiectare;
 7. HGR 930 /11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, capitolul VIII, art.30, literele a-e, în ceea ce privește respectarea zonei de protecție sanitară cu regim sever.
 8. LEGEA 224/2015 - legea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare ;
 9. Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Alte observații si/sau condiții speciale, la avizul acordat :

- Pe amplasamentul supus avizării există conducta de refulare sub presiune a apelor uzate , confectionata din PEHD, cu diametrul de 140 mm, aflata in proprietatea UAT Vețel si în administrarea si întreținerea SC APA PROD SA Deva; conducta este pozată la o adâncime de aprox. 1,20-1,50 m.
- In zona propusă pentru proiectarea sensului giratoriu, există două camine de vizitare pe conductă de refulare.
- Conducta de refulare va fi relocată în afara zonei carosabile aferentă sensului giratoriu, având în vedere necesitatea intervenției, prin săpătura deschisă, pentru reparații /înlocuire , în cazul colmatării conductei.
- În situația în care in urma investigatiilor se vor detecta alte rețele decât cele trasate pe planul de situație, se va contacta obligatoriu operatorul S.C. APA PROD S.A. Deva.
- Prezentul Aviz este însoțit de planul de situație extras din sistemul G.I.S., pe care sunt trasate rețelele de alimentare cu apă și de canalizare aflate pe domeniul public, pe amplasamentul și în zona limitrofă amplasamentului supus avizării, care sunt în administrarea și întreținerea SC APA PROD SA Deva.
- Dupa elaborarea documentației pentru executarea lucrărilor de construcții, soluția tehnică adoptată în ceea ce privește conducta de refulare existentă în prezent pe amplasamentul propus pentru realizarea sensului giratoriu, va fi supusă avizării operatorul S.C. APA PROD S.A. Deva.
- Pentru emiterea prezentului aviz au fost avute în vedere informațiile existente in bazele electronice de date deținute sau create de S.C. APA PROD S.A. Deva , in calitate de titular al dreptului de administrare asupra bunurilor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și informațiile existente in fondul arhivistic pus la dispoziție de titularul dreptului de proprietate asupra sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. In situația in care in zonă vor fi identificate și alte conducte funcționale/dezafectate, solicitantul avizului va informa de îndată societatea noastră. Responsabilitatea emitentului avizului este limitată la informațiile deținute de acesta și pe baza cărora a fost emis prezentul aviz.
- Prezentul Aviz este valabil un an de la data acordării și își pierde valabilitatea în cazul nerespectării condițiilor impuse.

Șef Departament Tehnic
ing. Simona Petruțiu



Șef Serviciu Tehnic Investiții
ing. Grigore Zăvoi



Responsabil GIS

Adrian Fiak



Plan de situatie - Extras din sistemul GIS
Aviz de Amplasament, Amenajare sens giratoriu DN7 x DN76

18.06.2025

Scara : 1:8000

