

SUCURSALA DETA**Nr.52739/09.02.2024**

Către
CNAIR SA Bucuresti-DRDP Timisoara
Str. Coriolan Baran, Nr.18
Timisoara, Jud. Timis

AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT

La scrisoarea 52739/06.02.2024 prin care solicitați gospodăria subterană de alimentare cu apă și canalizare din zonă făcând obiectul proiectului nr 2201/ 2022 –întocmit de SC BETA TEHNIC SRL privind lucrarea:

"Consolidare DN 59 B, km 60+000-km75+488, LIVEZILE-DETA" judetul Timis ,Orasul Deta si comunele Banloc si Livezile pe amplasamentele situate in intravilan si extravilan, orasul Deta si comunele Banloc si Livezile jud. Timis, C.F. 407638, C.F. 407293, C.F. 405029 alăturat vă restituim un exemplar din planurile de situație cu indicarea rețelelor de apă și canalizare, aflate în prezent în evidența noastră, cu următoarele precizări:

1. Rețelele de apă și canalizare indicate de noi pe planurile de situație sunt orientative; traseele și adâncimea exactă a acestora se determină prin sondaje.

2. La proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a rețelelor și bransamentelor de gaze naturale, telefonie, energie electrică și termică, garaje, balcoane, împrejurimi, etc., se vor respecta prevederile SR- ului 8591/1/1997 privind **distanțele minime** dintre rețelele edilitare subterane precum și măsurile de protejare a acestora stabilite de legislația în vigoare.

3. În cazul traversării bransamentului de apă și a racordului de canal cu rețele sau bransamente de gaze naturale, etansarea golurilor bransamentului de apă și a racordului de canalizare, la intrarea în clădire cât și cele peste subsol se va trata în mod special.

4. La predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor proiectate vor fi convocați delegații AQUATIM S.A. – Dispecerat: 0256/201.362 / Fax: 0256/294.753; tel.Sucursala Deta 0256/390398

5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor se vor întâlni rețele de apă și canalizare neprecizate pe planurile de situație, constructorul va solicita prezența delegaților proiectantului și ai Secțiilor de Apă și de Canal, pentru stabilirea măsurilor ce se impun, continuarea lucrărilor se va face numai după aplicarea acestor măsuri.

6. Valabilitatea acestei adrese este de un an de la data emiterii.

Observații:

Director Productie**Sef Sucursala****Intocmit**

PL-01.01.06



Cod IBAN: RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timișoara • CUI: RO 3041480 • Nr. Reg. Com. J35/4096/1992
Operator de date cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 677/2001